

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«09» февраля 2024 г., 55240131000209434070  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Омскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Омской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«11» марта 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2402/005-55/24-В/ПВП**

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «09» февраля 2024 г., № 2402/005-55/24-В/ПВП, учетный номер проверки 55240131000209434070.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Ахрамов Денис Вадимович – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Омская, р-н Омский, п Горячий Ключ, ул Лесная, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5528015364, адрес регистрации юридического лица: 644505, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 3, -, -**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «26» февраля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «11» марта 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Паспорт защитного сооружения гражданской обороны не содержит копии поэтажных планов и экспликаций помещений (пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

Паспорта защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны) содержат копии поэтажных планов и экспликаций помещений

**Срок устранения нарушения:**

11.03.2025

2. Не обозначены указателями маршрута движения к защитному сооружению при каждом изменении направления установленного образца (пункт 6.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Обозначены указателями маршрута движения к защитному сооружению при каждом изменении направления установленного образца  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
3. В защитном сооружении гражданской обороны организации паспорт защитного сооружения гражданской обороны не имеет обязательных приложений заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений (пункт 1 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
4. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (пункт 5 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
5. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (пункт 8 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации)  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
6. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (пункт 9 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации)  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
7. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (пункт 10 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данной системы в проектной документации)  
**Срок устранения нарушения:**  
11.03.2025
8. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует инструкция о мерах пожарной

безопасности (пункт 14 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется инструкция о мерах пожарной безопасности

**Срок устранения нарушения:**

11.03.2025

9. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения (пункт 20 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется схема эвакуации укрываемых из очага поражения (за исключением укрытий)

**Срок устранения нарушения:**

11.03.2025

10. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует список телефонов (пункт 21 подраздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется список телефонов


**Срок устранения нарушения:**

11.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Ахрамов Денис Вадимович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ахрамов Денис Вадимович - Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области (заместитель главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору), телефон: 83812465750, e-mail: d.ahramov@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

