

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
22.03.2022 КНМ № 55220061000201774861



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, und@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Омскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, т. 46-57-50, e-mail: tond_omr@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 132/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горячк ключевская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору Дюндюкова Алексея Юрьевича № 132 от «22» марта 2022 года в период с «28» марта 2022 г. по «06» апреля 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Пономаревым Николаем Владимировичем

(органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица врио директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горячк ключевская

средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» заместитель директора по ВР Теницкая Л.А.

(должности, фамилий, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: - резервные источники питания (аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем противопожарной защиты в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме; - формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании двухэтажной школы, осуществляется от одного пожарного извещателя; - шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине на первом и втором этажах в здании двухэтажной школы (обрыв, короткое замыкание); - не обеспечен автоматический контроль линий связи с вы-	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; пункты 13.15.2, 14.1, 15.3 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (аналогичные требования указаны в п. п. 5.17, 6.1.1, 6.4, 6.5.1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования), пункт 4.10 свода правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (аналогичные требования указаны в п. п. 5.1, 5.2, свода правил 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности); статьи 4, 6, 54, ч. 2 ст. 82, 83, ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года	01.11.2022	

<p>носными оповещателями на обрыв и короткое замыкание в здании двухэтажной школы; - отсутствует панель противопожарных устройств (панель ППУ) для питания электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании двухэтажной школы; - выбранный для организаций шлейфов и соединительных линий тип кабеля в здании двухэтажной школы не соответствует требованиям таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - кабельные линии и электропроводка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании двухэтажной школы выполнена не огнестойкой (техническая документация сертификаты соответствия, паспорта качества, инструкции по монтажу, протокола комплектации) не предоставлены; на объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании двухэтажной школы (фактически не предоставлена</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p>		
<p>2. Не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности</p>	<p>пункт 54 Правил против пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных</p>		

людей при возникновении пожара, а именно: не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании двухэтажной школы: звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (фактически уровень звука в наиболее удаленной точке от оповещателя на первом этаже составляет 52 дБА, на втором этаже составляет 51 дБА, при допустимом уровне звука постоянного шума 40 дБА	постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; пункт 3.4 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» логичные требования указаны в п. п. 12 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками жаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»); ст. 4, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2022	
--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Врио директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горячеключевская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» заместитель директора по ВР Теницкая Л.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Пономарев Николай Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)